

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3098

Дата присвоения номера реестра Омской области: **12.03.2019 г.**

Номер реестра муниципального образования: **159**

Дата заведения дела: **11 июня 2018 года**

Наименование комплексного центра: БУ КЦСОН «Сударушка»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Центр развития - детский сад.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644112, г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, д.10, корп.1 (филиал); т.: 8(3812) 77-11-15, 77-11-18, 95-63-20; e-mail: detcad100@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3997 кв.м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1755 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2015, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2018 г., капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 100», БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 100».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644112, г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов 8, корпус 2; т. 77-11-15, 77-11-18, 95-63-20, e-mail: detcad100@mail.ru .

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33; т.8(3812)20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru .

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 159

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Центр развития – детский сад.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644112, г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов 10, корпус 1 (филиал); т. 95-63-20, e-mail: detcad100@mail.ru.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3997 кв.м;
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1755 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 2015 г., год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2018 г., капитального нет.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 100», БДОУ г.Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 100» .
 (полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644112, г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов 8, корпус 2; т. 8 (3812) 77-11-15, 77-11-18, e-mail: detcad100@mail.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Омска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г.Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33; т.20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, **образование**, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (нужное подчеркнуть).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть). В сфере образования: **воспитанники**, обучающиеся, **родители** (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития(*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет(*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 203, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы:88, 94, 96; маршрутное такси: 94. Остановка «Универсам» (бульвар Архитекторов). Остановка общественного транспорта для МГН не приспособлена.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:300 м.

3.2.2. Время движения (пешком):5-7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет(*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная,нет информации(*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*): асфальтовое покрытие, на пути следования есть бордюры высотой 0,16м.

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет(*нужное подчеркнуть*)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4,5,6,7,8

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,О)		9,10,11,12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		13,14,15,16,17, 18,31, 37
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С,Г,О,У)		19,23,24,25,26, 36,38
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		20,21,22,27,28, 29,38
6	Система информации и связи (на всех зонах) это визуальная, акустическая и тактильная	ДУ		30,31,32,33,34, 35
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		---

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

Объект признан ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Объект 2015 года постройки	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Адаптировать территорию и входную группу	2 кв. 2025 г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями		1		Организовать	4кв.2018г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
опорно-двигательного аппарата				сопровождение инвалидов на объекте.	
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Организовать сопровождение инвалидов по территории.	4кв.2018г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	4кв.2018г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Организовать стоянку для автомобилей, на которой предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов, в том	2кв. 2019 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске размером 6,0х3,6м. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой. Установить знак парковки для инвалидов на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.</p>	
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		Вход на территорию следует	2кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>оборудовать элементами информации об объекте. Домофон на калитке понижить на высоту от 0,85 до 1,0 м. На лестнице наружной нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, жёлтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м. Входные двери</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. Пороги не должны превышать 0,014 м. Дверную ручку выделить контрастным цветом.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения МГН тактильными контрастными указателями и тактильной информацией. Вокруг колонн выложить предупреждающую контрастную тактильную плитку глубиной 0,5-0,6 м. Ковровые покрытия на путях движения должны быть	1 кв.2025г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Контрастно выделить краевые ступени лестничных маршей. Нанести контрастную разметку дверных проемов, дверные ручки должны иметь контрастную окраску. Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку. Установить тактильные пиктограммы доступности	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>после адаптации объекта. В раздевалке группы (приёмник) пронумеровать шкафы рельефно с шрифтом Брайля на контрастном фоне. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания, устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				направляющие к выходу эвакуации.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. В дошкольных образовательных организациях световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключённые к	1 кв.2025г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях следует устанавливать только на путях эвакуации. Установить мнемосхему, обозначить путь движения инвалидов тактильной информацией, продублировать таблички на кабинетах шрифтом Брайля.</p>	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Организовать доступ сурдопереводчика	4 кв. 2018г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				при необходимости.	
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни		1		<p>Поручни на лестнице внутри здания должны располагаться на высоте 1,2, 0,9 и 0,5 м. Завершающие горизонтальные части поручней на лестнице и на пандусе должны быть длиннее на 0,3 м и дополнены нетравмирующими окончаниями. В санузле установить настенные поручни, в том числе откидные. Поручни, размещаются на высоте 0,75-0,85</p>	2 кв. 2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				м.Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку.Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счёт применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.	
4.8. Пандусы		1		По продольным краям марша пандуса следует установить бортики высотой не менее 0,05 м.	2кв. 2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Выделить контрастным цветом поручни и колесоотбойники . Поручни должны располагаться в одной вертикальной плоскости и быть непрерывными по всей длине. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м. Поручни пандуса должны иметь контрастную расцветку.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Доступная	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина –2,2.</p> <p>В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски.</p> <p>В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.</p> <p>У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Установить тревожную кнопку на высоте 0,80 м с двухсторонней связью. Понизить выключатели до высоты 0,80 м. Установить раковину консольного типа на высоте 0,80 м. Унитаз следует применять имеющий опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Высота унитаза – 0,45-0,5 м. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				применять писсуар вертикальной формы. Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не более 1,5 м. Установить настенные поручни в санузле, в том числе откидные. Поручни, размещаются на высоте 0,75-0,85 м.	
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Расширить дверные проёмы, несоответствующ ие нормативным требованиям на первом этаже (входные двери, двери в тамбуре).	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Понизить пороги до 0,014 м на всем пути движения мгн. Дверные ручки выделить контрастным цветом.	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовать индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой.	4кв.2025 г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	4кв.2018г.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с			0,9	Продолжать обучать	2 раза в год

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %				работников объекта, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта		1		Организовать обучение работников по адаптированным основным общеобразовательным программам	4 кв. 2018 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	4 кв.2018г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			0		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	4кв. 2018 г.
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала,			0	Назначить приказом ответственных за	4кв. 2018г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставляющего данные услуги населению), %				оказание инвалидам ситуационной помощи при предоставлении им услуг.	

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация КАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг.

в рамках исполнения п. 3.6. паспорта доступности _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В _____.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: Акт экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения от 18 июня 2018 года.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: __ <http://zhit-vmeste.ru> ____.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от 11 июня 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения от 18 июня 2018 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от 18 июня 2018 года № 1.

Заведующий БДОУ г.Омска

«Центр развития ребенка – детский сад № 100»

(подпись)(инициалы, фамилия)

_____ Н.В.Лисникова

МП

Дата 21 июня 2018 года