

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3097

Дата присвоения номера реестра Омской области: **12.03.2019 г.**

Номер реестра муниципального образования: **158**

Дата заведения дела: **11 июня 2018 года**

Наименование комплексного центра: БУ КЦСОН «Сударушка»

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Центр развития - детский сад.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644123, г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, д.8, корп.2.; т.: 8(3812) 77-11-15, 77-11-18; e-mail: [detcad100@mail.ru](mailto:detcad100@mail.ru).

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4464 кв.м;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2637 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2013, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2018 г., капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 100», БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 100».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644112, г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов 8, корпус 2; т. 77-11-15, 77-11-18, e-mail: [detcad100@mail.ru](mailto:detcad100@mail.ru) .

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33; т.8(3812)20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru .

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**№ 158/**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**(далее – объект)**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Центр развития – детский сад.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644112, г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов 8, корпус 2; т. 77-11-15, 77-11-18, e-mail: [detcad100@mail.ru](mailto:detcad100@mail.ru).
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4464 кв.м;
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2637 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 2013, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2018 г., капитального нет.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 100», БДОУ г.Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 100».  
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644112, г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов 8, корпус 2; т. 8 (3812) 77-11-15, 77-11-18, e-mail: [detcad100@mail.ru](mailto:detcad100@mail.ru).
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная(нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная(нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Омска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 33; т. 20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (нужное подчеркнуть).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители(законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений(нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития(нужное подчеркнуть).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет(нужное подчеркнуть).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 590, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы: 88, 94, 96; маршрутное такси: 94. Остановка «Универсам» (бульвар Архитекторов). Остановка общественного транспорта для МГН не приспособлена.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет(нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет информации (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть): асфальтовое покрытие, на пути следования есть бордюры высотой 0,16м.

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет(нужное подчеркнуть)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4,5,6,7, 8, 9

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
2	Вход (входы) в здание	ДУ		10,11,12,13,14,15,16,17,18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		19,20,21,22,23,46,47
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		24,29,30,31,32,43,44,45
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		---
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		25,26,27,28,33,34,35,36,37,45
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		38,39,40,41,42
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		---

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

Объект признан ДУ.

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Объект 2013 года постройки.	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Адаптировать территорию и входную группу	2 кв. 2025 г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
дистанционном режиме					
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	4кв.2018г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Организовать сопровождение инвалидов по территории.	4кв.2018г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	4кв.2018г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		На парковке предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов,	2кв.2025г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				передвигающихся на кресле-коляске размером 6,0х3,6м. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой. Установить знак парковки для инвалидов на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.	
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		<p><b>Вход</b> на территорию следует оборудовать элементами информации об объекте, указателями для мгн, направляющими к доступному входу.</p> <p>Домофон понизить на высоту до 0,85-1,0 м. Назначить ответственных сотрудников за встречу мгн и сопровождение до места назначения.</p> <p>На <b>наружной лестнице</b> у входа в здание поручни расположить с двух сторон лестницы на высоте 1,2, 0,9 и 0,5 м. Верхний и нижний поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.</p>	3кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и дополнены нетравмирующими окончаниями. Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, жёлтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.</p> <p>Построить нормативный пандус 1:20 (5%).</p> <p>Построить навес и водоотвод над входной площадкой.</p> <p><b>Дверные проемы на входе в здание</b> должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. В полотнах наружных дверей,</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. Пороги не должны превышать 0,014 м. Дверную ручку выделить контрастным цветом.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения МГН тактильными контрастными указателями и тактильной информацией. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Контрастно выделить краевые ступени лестничных маршей. Нанести контрастную разметку дверных проемов, дверные ручки должны иметь контрастную окраску. Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку.	1 кв.2025г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Установить тактильные пиктограммы доступности после адаптации объекта. В раздевалке группы (приёмник) пронумеровать шкафы рельефно с шрифтом Брайля на контрастном фоне. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания, устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. В дошкольных образовательных организациях световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения,	1 кв.2025г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				подключённые к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях следует устанавливать только на путях эвакуации. Установить мнемосхему, обозначить путь движения инвалидов тактильной информацией, продублировать таблички на кабинетах шрифтом Брайля.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	4 кв. 2018г.
4.6. Сменные кресла-коляски		-		-	
4.7. Поручни		1		Установить поручни на крыльце у входа с двух сторон. Поручни с двух сторон <b>наружной лестницы, лестницы внутри здания</b> следует располагать на высоте 1,2, 0,9 и 0,5 м. Верхний и нижний поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.	3 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и дополнены нетравмирующими окончаниями. Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку.</p> <p><b>Поручни пандуса:</b> верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Расстояние между поручнями пандуса должно быть 0,9-1,0 м.</p> <p><b>Поручни на эвакуационном выходе</b> на высоте 1,2, 0,9 и 0,5 м. Верхний и нижний поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и дополнены нетравмирующими окончаниями.</p> <p>В санузле установить настенные поручни, в том числе откидные.</p> <p>Поручни, размещаются на высоте 0,75-0,85 м.</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.8. Пандусы		1		<p>Построить нормативный пандус с уклоном 1:20 (5%). Длина каждого марша пандуса не должна превышать 9 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х 1,5м. Выделить контрастным цветом поручни и колесоотбойники. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Расстояние между поручнями пандуса должно быть 0,9-1,0 м.</p>	3 кв. 2020г.
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	-	
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		<p>Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Ширина дверного проёма второго должна быть -</p>	3 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Предусмотреть поручни, в том числе откидные, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Установить тревожную кнопку на высоте 0,80 м с двухсторонней связью. Установить выключатель на высоте 0,80м. Установить раковину консольного типа на высоте 0,80 м. Унитаз следует применять имеющий опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Высота унитаза – 0,45-0,5 м. Установить</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не более 1,5 м. Установить настенные поручни в санузле, в том числе откидные. Поручни, размещаются на высоте 0,75-0,85 м. Дверные ручки заменить на С- или П-образные.	
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Расширить дверные проёмы, несоответствующие нормативным требованиям на первом этаже (входные двери, двери в тамбуре, двери в группе для мгн, в туалетах). Понизить пороги до 0,014 м на всем пути движения мгн. Дверные ручки выделить контрастным цветом.	3 кв. 2020г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовать индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой.	4 кв. 2025 г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и		1		Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	4 кв. 2018 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
тифлосурдопереводчика					
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0,9	Продолжать обучать работников объекта, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	По необходимости
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта		1		Организовать обучение работников по адаптированным основным общеобразовательным программам	4 кв. 2018 г.
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).					
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	4 кв.2018г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	4кв. 2018г.
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0	Назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	4кв. 2018г.

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д. )	---
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация КАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ 2018-2025гг.

в рамках исполнения п. 3.6. паспорта доступности \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В \_\_\_\_\_.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: Акт экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения от 18 июня 2018 года.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: \_\_ <http://zhit-vmeste.ru> \_\_\_\_.

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от 11 июня 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения от 18 июня 2018 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от 18 июня 2018 года № 1.

Заведующий БДОУ г.Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад № 100»

\_\_\_\_\_ Н.В.Лисникова  
(подпись)(инициалы, фамилия)

**МП**

Дата 21 июня 2018 года